
	Dokument <b>BESKRIVNINGSTEXT</b> Ansluter mot AMA VVS & Kyla 19		Sida 1 (2)	
	Produkt Lipumax G 35/7000 H		Handläggare -	
Status -		Uppdragsnummer -		Datum -
		Ändringsdatum -	Bet -	
Kod	Text			
<b>PM</b>	<b>APPARATER FÖR RENING ELLER BEHANDLING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM I RÖRSYSTEM</b>			
<b>PMB</b>	<b>APPARATER FÖR RENING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM</b>			
<b>PMB.223</b>	<b>Fettavskiljare</b>			
	<p><i>Markförlagda fettavskiljare - Horisontell orientering</i></p> <p>För rening av spillvatten från köksutrymmen.          Liggande (horisontell) cylindrisk form.          Tankar utförs i glasfiberarmerad polyester, röranslutningar i PEHD.          Integrerade lyftöglor.          Dimension in- och utloppsanslutningar: Ø250 mm          Antal nedstigningshalsar med betäckningar: 2 st          Fettavskiljare monteras enligt leverantörens dokumenterade anvisningar.          Utförs enligt SS-EN 1825-1.          Dimensionerande storlek: NS35          Lagringsvolym slam: 7000 L          Lagringsvolym fett: 1976 L          Storlek: 7330×2220×2320 mm (L×D×H)          Dimensioner avser tank exklusive nedstigningshalsar, in- och utloppsanslutningar samt lyftöglor.          Fabrikat: ACO Lipumax G 35/7000 H eller likvärdigt</p> <p><i>Nedstigningshalsar</i></p> <p>Utförs enligt SS-EN 476.          För inspektion och tömning.          Utförs i PEHD.          Förberedd kabelrörsanslutning: Ø50 mm          Förberedda luftningsanslutningar, 3 st, 110/160 mm.          Dimension: Ø600/800 mm          Höjd anpassas till förläggningsdjup.</p> <p><i>Betäckningar</i></p> <p>Nedstigningshalsar förses med lukttäta och läsbara betäckningar.          Betäckningar, i segjärn EN-GJS 500-7, ska vara flytande och klara klass D400 enligt SS-EN 124.          Krav enligt SS-EN 124 ska gälla.          Lock förses med text "Avskiljare".</p>			

	Dokument <b>BESKRIVNINGSTEXT</b> Ansluter mot AMA VVS & Kyla 19		Sida 2 (2)	
	Produkt Lipumax G 35/7000 H		Handläggare -	
Status -		Uppdragsnummer -		Datum -
		Ändringsdatum -	Bet -	
Kod	Text			
	<p><i>Tillbehör - Övervakningslarm</i></p> <p>Automatiskt övervakningslarm med givare för tjockt fettskikt samt hög nivå i matavfallstank.</p> <p>Centralenhet med i egensäkert utförande med potentialfria utgångar, 2 st, för koppling till externa larm eller extern övervakning.</p> <p>Nivågivare av kapacitiv typ.</p> <p>Fabrikat: ACO Procurat T5-1 eller likvärdigt</p> <p><i>Tillbehör - Tätningspaket för kabelgenomföring</i></p> <p>För tätning i genomföring av 1-3 kablar genom förskruvning och gummitätning.</p> <p>Anslutning: Ø50 mm</p> <p>Fabrikat: ACO Protight eller likvärdigt</p> <p><i>Tillbehör - Provtagningsbrunn</i></p> <p>Brunn samt anslutningsstosar i PEHD.</p> <p>Teleskopiskt stigarrör i polypropylen.</p> <p>Betäckning, låsbar, ska vara flytande och klara klass D400 enligt SS-EN124.</p> <p>Förberedd för alternativa dimensioner för in- och utloppsanslutning:          Ø200 mm, Ø250 mm respektive Ø315 mm</p> <p>Utlopp 153 mm under inlopp (avser vattengång).</p> <p>Fabrikat: ACO Prowell PE 153-315/250/200 eller likvärdigt</p>			