


Logo 	Dokumentnamn / Kapitelrubrik Exempel på beskrivningstext uppställd enligt RA VVS & KYL 12	Kapitelbokstav / Sidnr 1 (1)
	Projekt Kv Bygget 1 Kalmar	Handläggare N.N.
Status Förfrågningsunderlag		Projektnummer 12345
		Datum ÅÅÅÅ-MM-DD
		Rev ÅÅÅÅ-MM-DD
Kod	Text	Mängd Enhet Rev
P	APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT	
PM	APPARATER FÖR RENING ELLER BEHANDLING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM I RÖRLEDNING	
PMB	APPARATER FÖR RENING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM	
PMB. 2	APPARATER FÖR RENING AV FLYTANDE MEDIUM	
PMB.221	OLJE- OCH BENSINAVSKILJARE	
	Ritningsbeteckning.....	
	<p>Prefabricerad oljeavskiljare klass I, tillverkad av PEHD för fristående montage inomhus, enligt SS-EN 858 ACO Nordic:s typ COALISATOR P Nominell storlek NS.... Lagringsvolym olja.....l. Lagringsvolym slam..... l. A-mått mm. Avskiljaren skall levereras komplett med koalesator, automatisk avstängningsventil för densitet 0,85, inspektions- och tömningsöppning, tätt lock med spänring samt ventilationsanslutning.</p> <p>Eventuellt: Före avskiljaren monteras slamavskiljare tillverkad av PEHD för fristående montage inomhus. ACO Nordic:s typ COALISATOR P Lagringsvolym slam..... l. A-mått mm. Avskiljaren skall levereras komplett med inspektions- och tömningöppning, tätt lock med spänring samt ventilationsanslutning.</p> <p>Tillbehör Alternativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oljeavskiljaren förses med ACO PROCURAT T5-2, automatiskt övervakningslarm med givare för oljeskikt och givare för dämning. - Efter avskiljaren monteras provtagningsenhet PROFLEX, komplett med tätt lock med spänring. - Med avskiljaren levereras provtagningspump ACO PROPUMP. - Med avskiljaren levereras och monteras avluftningsledning MIRI VENT - Avskiljaren levereras med ACO PROTIGHT tätningspaket för kabelgenomföring. - Oljeavskiljaren förses med fast tömningsrör - Slamavskiljaren förses med fast tömningsrör. - Tömningsrör avslutas i fasad med tömningsskåp ACO GEB. 	