


Logo 	Dokumentnamn / Kapitelrubrik Exempel på beskrivningstext uppställd enligt RA 98 VVS	Kapitelbokstav / Sidnr 1 (1)
		Handläggare N.N.
Status Förfrågningsunderlag	Projektnamn Kv Bygget 1 Kalmar	Projektnummer 12345
		Datum ÅÅÅÅ-MM-DD
		Rev ÅÅÅÅ-MM-DD
Kod	Text	Mängd Enhet Rev
PA	APPARATER MM MED SAMMANSATT FUNKTION I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT	
PAK	AGGREGAT MED PUMPAR ELLER KOMPRESSORER	
PAK. 11	PUMPAGGREGAT	
Beteckning.....		
<p>Helautomatiskt pumpaggregat för fekaliefritt avloppsvatten, för inbyggnad i golv, komplett med behållare, bakvattenventil och integrerad dränkbar pump med specialflottör för låg inkopplingshöjd typ Sinkamat K. Behållare av PE, pump och pumphjul av plast och motoraxel av rostfritt stål, specialflottör för låg inkopplingshöjd. Tryckledningsanslutning R40 (1 1/2"). Anslutning av 3 inloppsledningar DN 100. 5 meter anslutningskabel med vattentät genomföring i behållaren.</p> <p>Tekniska data: 230 V/ 50Hz, 0,37 kW, 2850 r/m. Genomsläpplighet för kornstorlek max 10 mm. Vattentemperatur max 40°, kortvarigt 90°.</p>		